NI PREDMET TEGA NAČRTA

323 PODEST vrišina 2.16m2

R-MAG
DODATNI NAPAJALNIK POŽARA
R-1.1/33

R-1.1/33 R-STIK.ZA IZKLOP MAGN.-VRATA
R1.1/44
SKS-N.1

R-1.1/34

102 VN PROSTOR enomer 21.15m2

KERAMIKA OSTANE!

123 KOPALNICA keram. 9.43m2
prikl.FEN
R1.1/12 IP-44 h=1,6m
h=1,9m PEČICA EL.
124 TUŠ keram. 2.06m2
R1.1/11 h=1,6m OD TAL, IP-44
R1.1/28 prikl.FEN
125 ČISTILA keram. 3.19m2
h=1,5m OD TAL,
R1.1/11
R1.1/37

R1.1/12 h=1,6m OD TAL, IP-44
119a LOŽA enomer 1.51m2
R1.1/16
122 SOBA enomer 14.49m2
3X
R1.1/16
R-1.1/40
121 WC
120 KOPALNICA enomer 1.78m2
-VTIČNICE V SANITARIJAH OBSTOJEČE

PK-100 nameščen pod stropom
R1.1/39 OBSTOJEČA NOTRANJA ENOTA

R-1.1/37

R-1.1

101 HODNIK enomer 50.75m2
obešeni strop iz modularnih plošč na vis. 2.35m

R-1.1/34

prikl.FEN h=1,6m
R1.1/29
104 TUŠ keram. 3.20m2
P/O
ŠTEDIL.
R1.1/32 h=1,2m OD TAL,
R-1.1/36

103 ČAJNA KUHINJA enomer 14.48m2

R-1.1/35

105a LOŽA keram. 1.91m2

R1.1/17 3X
R1.1/18 3X
R1.1/19 3X

119 SOBA enomer 17.73m2
R1.1/17 3X
R1.1/18 3X
R-1.1/40
NI PREDMET OBDELAVE!
-VTIČNICE V SANITARIJAH OBSTOJEČE

118 SOBA enomer 17.55m2
R-1.1/40
NI PREDMET OBDELAVE!

117 SOBA enomer 17.73m2
R1.1/19 3X
-VTIČNICE V SANITARIJAH OBSTOJEČE
R-1.1/40

R-1.1/41
R-1.4/41
NI PREDMET OBDELAVE!
3X
R1.1/22
R1.1/23
R1.1/24

105 SOBA enomer 17.73m2
106 SOBA enomer 17.73m2
107 SOBA enomer 17.73m2

117a LOŽA enomer 1.91m2
R1.1/19 3X
R1.1/20 3X
115 SOBA enomer 12.42m2
R1.1/20
R1.1/21 3X
114 SOBA enomer 14.12m2
R1.1/21 3X
R-1.1/40
116 TUŠ gres 2.59m2
prikl.FEN h=1,6m
R1.1/27
IP-44
R-1.4/37
113 PREDPROSTOR enomer 6.29m2
R1.1/20
NI PREDMET OBDELAVE!

PK-100 nameščen pod stropom
R1.1/39 OBSTOJEČA NOTRANJA ENOTA

prikl.FEN h=1,6m IP-44
R1.1/30
108 TUŠ keram. 2.51m2
109 PREDPROSTOR enomer 6.29m2
R-1.1/41
NI PREDMET OBDELAVE!
R1.1/25 3X
R1.1/26 3X
110 SOBA enomer 12.42m2
111 SOBA enomer 14.12m2
107a LOŽA enomer 1.91m2

NI PREDMET TEGA NAČRTA

112 VN KOTIČEK enomer 14.08m2
R1.1/43
R1.1/38

ZUN. MULTISPLIT ENOTA
PANASONIC tip CU 5E34 PBE
Qh=10.0(2.9..11.2)kW, SEER=6,5
Pel=2.88(0.55..3.36)kW

OPOMBE - MOČ
-INSTALACIJO IZVESTI S NEGOR. KABLI HO3 VV-F 3X2,5 mm P/O V I.C. fi16mm,23mm
-VTIČNICE 16A/250V ,3-p V MODULNIH DOZAH h=0,5m OD TAL,
-VTIČNICE ZA TV DVOJNE 16A/250V ,3-p V MODULNIH DOZAH h=1,1m OD TAL,
BOLNIŠKI KANAL ELBA L=1,6m
1X TROJNO VTIČNICO 16A/250V h=1,6m OD TAL,
1X DVOJNO VTIČNICO 16A/250V h=1,6m OD TAL,
3X
-VTIČNICE V SANITARIJAH OBSTOJEČE

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM S SAMODEJNIM IZKLOPOM NAPAJANJA V TN-S SISTEMU INSTALACIJ

V SOBAH SE IZVEDE POVEZAVE IZ OBEŠ.STROPA P/O I.C. fi16mm HO3 VV-F 3X2,5 mm
POVEZAVA ZA OBSTOJ. VTIČNICE V OBLOGAH

V SOBAH SE IZVEDE POVEZAVE PO DETAJLU
BOLNIŠKI KANAL ELBA L=1,6m
PREDVIDI SE P/O I.C. fi16mm HO3 VV-F 3X2,5 mm
POVEZAVA ZA OBSTOJ. VTIČNICE V OBLOGAH
ODSTRANJENE OBLOGE SE PONOVNO NAMESTIJO
TLAK

CENTRALNI TRAKT

Investitor: DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Ul.Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana	**ENERGO - PRO d.o.o.** Partizanska c. 17, SEŽANA tel/fax (0)57 304 752 6210 SEŽANA/SLO
Vrsta in lokacija objekta: UREDITEV 1.NADSTROPJA DOMA UPOKOJENCEV V SEŽANI CENTRALNI TRAKT	odg. vodja. projekta: Milovan Matkovič univ.dipl.arh. indent.številka IZS: ZAPS 0189 A
	odg. proj.: JOŽKO ČEBULEC el.teh. indent.številka IZS: E- 9010
Vrsta načrta: ELEKTRO INSTALACIJE Vrsta projektne dokumentacije: PZI	datum: marec 2018 RISBA: TLORIS 1.NADSTROPJA
Vsebina dela načrta: INSTALACIJA ZA MOČ	št. načrta: E-08 / 2018 merilo: 1:75 št.risbe: 2