



ODV. VENTILATOR VORTICE
VortQuadro Micro I-T
Z=100/150m³/h; Hz=150Pa
Pel=45/60W, 230V
montaža nad 2,4m od tal

ODV. VENTILATOR VORTICE
VortQuadro Micro I-T
Z=60/90m³/h; Hz=120Pa
Pel=25/33W, 230V

ODV. VENTILATOR VORTICE
VortQuadro Micro I-T
Z=60/90m³/h; Hz=120Pa
Pel=25/33W, 230V

ODV. VENTILATOR VORTICE
VortQuadro Micro 100 I-T
Z=60/90m³/h; Hz=120Pa
Pel=25/33W, 230V

ODV. VENTILATOR VORTICE
VortQuadro Micro 100 I-T
Z=60/90m³/h; Hz=120Pa
Pel=25/33W, 230V

PRO instal IZS 2386 d.o.o.	
projektiranje, svetovanje in nadzor Kosovelova 4b, 6210 Sezana	
investitor	DOM UPOKOJENCEV Ulica Ivana Turšiča 6 6210 SEZANA
objekt	UREĐITEV 1. NADSTROPJA DOMA UPOKOJENCEV V SEZANI – ZAHODNI TRAKT
vrsta	STROJNE INSTALACIJE
fazna	PZI
del projekta	PREZRAČEVANJE
naslov risbe	TLORIS 1. NADSTROPJA – ZAHODNI TRAKT
odgovorni projektant	Marjan OREL, univ. dipl. inž. str.
ident. št.	S-0298 podpis
odobril/a	Jana REBEC, dipl. var. inž.
datum	marec 2018 merilo 1:50
št. nobila	3/2018 št. lista 5